

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 1536

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Юридическому лицу - муниципальному автономному образовательному учреждению  
дополнительного образования «Дом творчества»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МАОУ ДО ДТ)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 25.08.2021 № 1536 в период с 16:15 часов 14 сентября 2021 по 12:50 часов 16 сентября 2021 государственными инспекторами г. Красноярска по пожарному надзору Дынер Виктором Федоровичем, Казакевич Анжелой Сергеевной совместно с директором МАОУ ДО ДТ Зиновьевой Ольгой Петровной, проведена плановая выездная проверка помещений МАОУ ДО ДТ, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 8 «А».

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.09.2022
2.	В помещениях дома творчества (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 8а система пожарной сигнализации не	ч 7. ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	01.09.2022

дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	и (или) транслирующей этот сигнал организации.	
--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
г. Красноярск по пожарному надзору



В.Ф. Дынер  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор МАОУ ДО ДТ

(подпись)

Зиновьева О.П.

«16» сентября 2021 г.