

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«20» сентября 2023 г., 24240061000207737312
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» ноября 2024 г., 16 час. 30 мин. № 2410/237-24/1119-П/ВП
(дата и время составления предписания)

г. Красноярск ул. Лесная, 2А
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «28» октября 2024 г., № 2410/237-24/1119-П/РВП, учетный номер проверки 24240061000207737312.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Ключев Евгений Дмитриевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярск отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

2. Соколова Виктория Вячеславовна – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярск отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспекторы (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Красноярск, ул Петра Словоца, Дом 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА" ИНН 2463038171, адрес регистрации юридического лица: 660130, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК, УЛ. ПЕТРА СЛОВЦОВА, Д.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (или наименование организации, ее индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственного за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» ноября 2024 года, 09 час. 00 мин.
по «22» ноября 2024 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Огнетушители в цокольном этаже расположены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
2. Руководителем не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения первичных средств пожаротушения. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
3. В цокольном этаже допускается эксплуатация огнетушителей с истекшим сроком службы по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
4. В цокольном этаже организовано хранение мебели, и других предметов. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил. Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
5. Допускается размещение мастерской в цокольном этаже. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил. Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
6. В цокольном этаже не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения используемого в качестве склада, с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:


30.05.2025

7. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
8. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода, ведущего из холла цокольного этажа непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
9. В результате проверки автоматического контроля пожарного прибора управления целостности линий связи с пожарными оповещателями путем обрыва звукового оповещателя, расположенного в коридоре, на управляющем приборе СОУЭ индикация без изменений, находится в нерабочем состоянии. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
10. В холле цокольного этажа допускается размещение рамки металлоискателя, в результате которого ограничивается доступ к ручному пожарному извещателю. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025
11. В здании МАОУ ДО «Дом творчества», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Петра Словцова, 2, не выполнено требование СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 4.1) (что в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях») звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, в связи с чем, на объекте защиты нарушены требования ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Красноярск ул. Петра Словцова, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.
Срок устранения нарушения:
 30.05.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярск отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Соколова Виктория Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Соколова Виктория Вячеславовна - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярск отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83912264317, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

ознакомлена Перехович Б.Б. и.о. директора Тедра
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «30» минут «22» 11 2024

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://rnd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

